


DEMANDA HÍDRICA GRAMADO
 - Lamina d'água limite: 5mm/dia
 - Lamina d'água desejável: 2,5mm/dia

- Raio de alcance: até 12m
- Pressão de operação: até 25mca
- Vazão máxima: até 1000L/h
- Chuva recomendada: 7mm/h
- Raio de operação: 360°

- Vazão mínima: 10.000 L/h
- Altura mínima de sucção: 35 m
- Altura mínima de elevação: 50 m

- Dividir sistema em 5 setores: $1 \times 11 + 4 \times 10$
- Cada setor deve operar durante 1,5h diariamente em períodos de seca
- Tempo total de operação 7,5 horas
- A irrigação deve ser realizada preferencialmente no turno noturno
- Cada setor deve operar individualmente
- Os setores não devem ser ligados simultaneamente



LEGENDA GERAL

	TERRENO (Existente)
	PISO 16 FACES PAVÊ (Construir)
	PISO 16 FACES COLORIDO (Construir)
	PISO 16 FACES NATURAL (Construir)
	PISO INTERTRAÇADO (Existente)
	GRAMA ESMERALDA (Plantar)
	CERCA VIVA (Plantar)
	CANTEIRO (Plantar)
	PISOGRAMA (Construir)
	MIEDO FIO h=30cm, BRANCO (Construir)
	MIEDO FIO / SARGETA h=30cm (Construir)
	PISO DE CONCRETO / RADIER (Construir)
	CALÇADA DE CONCRETO (Construir)
	PEDRA ARGAMASSADA (Construir)
	PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO (Existente)
	ÁGUA BRUTA (Implantar)
	AREIA (Implantar)
	TELHA COLONIAL (Construir)
	GAÍBÃO TIPO CAIXA (Construir)
	CRISTA DO TALUDE
	LIXEIRA DUPLA METÁLICA (Construir)
	ÁRVORE NATIVA (Existente / Manter)
	ÁRVORE NATIVA (Existente / Transplantar)
	ÁRVORE NATIVA (Plantar)
	PALMEIRA (Plantar)
	PALMEIRA ALTA (Plantar)
	PALMEIRA BAIXA (Plantar)

LEGENDAS

- RAO DE AÇÃO DO ASPESOR
- TUBO/MANGUEIRA PEAD DN 32mm - ENTERRADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS RAMAIS
- TUBO/MANGUEIRA PEAD DN 25mm - ENTERRADA PARA ALIMENTAÇÃO DO LAGO
- TUBO/MANGUEIRA PEAD DN 25mm - ENTERRADA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
- ASPESOR

PROJETOR: MÚNICO DE MANGAMÁ

PROJETO: JOÃO MARCOS SANTOS TOLENTINO

APROVAÇÃO:

CONSTRUÇÃO: A LICITAR

FOLHA
P33
/35

PROJETO: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO RIO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE MANGAMÁ
LOCAL: RUA CORONEL JOAQUIM LOPO, S/N, BAIRRO CENTRO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MANGAMÁ

DESENHO
CÓPIA
VISITO
ESCALAS
INDICADAS

RESPONSÁVEL	PERÍ- NDA TAL	RUBRICA
MARCOS TOLENTINO	262-03603	JOÃO MARCOS SANTOS TOLENTINO CREA - 262 03603
MARCOS TOLENTINO	02641	
MARCOS TOLENTINO	262-03619	
MARCOS TOLENTINO	02641	

PROJETO BÁSICO
-Captação de Água e Irrigação



CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
946666-2023
ESTE DOCUMENTO É AUTENTICADO NO
CREA/DF, CONFERIR A DATA E ASSINAR O
REGISTRO COMPARA E ASSINAR O QR CODE
NÚMERO: 90383038668 CHAVE Y73R

RUA: 342 P. 616
CREA - 262 036/0

DATA:
AGOSTO/2024 (REVISÃO 06)